

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Главное управление МЧС России по Омской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Территориальный отдел надзорной деятельности
и профилактической работы по Ленинскому административному округу г. Омска
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«17» августа 2023 г., 12 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

г. Омск, ул. С. Стальского, 8Б
(место составления акта)

АКТ ВНЕПЛАНОВОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ № 202

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением главного государственного инспектора Ленинского административного округа г. Омска по пожарному надзору Кицелюк И.П. от 04.08.2023 № 202, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий – 55220061000207116580

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Щасной Ириной Юрьевной, государственным инспектором Ленинского административного округа г. Омска по пожарному надзору

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: зданий, нежилых помещений и территории

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 644120, Омская область, город Омск, улица 2-я Ленинградская, 24

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Казенное общеобразовательное учреждение Омской области «Адаптивная школа № 12», ИНН 5505024267, 644120, Омская область, город Омск, улица 2-я Ленинградская, 24

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «08» августа 2023 г., 11 час. 00 мин. по «17» августа 2023 г., 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с «__» _____ г., ____ час. ____ мин. по «__» _____ г., ____ час. ____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: -

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

1) осмотр

с «08» августа 2023 г., 11 час. 00 мин. по «08» августа 2023 г., 11 час. 30 мин.

с «17» августа 2023 г., 11 час. 00 мин. по «17» августа 2023 г., 11 час. 30 мин.

по месту: 644120, Омская область, город Омск, улица 2-я Ленинградская, 24

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

2) инструментальное обследование

с «08» августа 2023 г., 11 час. 30 мин. по «08» августа 2023 г., 12 час. 00 мин.

с «17» августа 2023 г., 11 час. 30 мин. по «17» августа 2023 г., 12 час. 00 мин.

по месту: 644120, Омская область, город Омск, улица 2-я Ленинградская, 24

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которых составлены:

1) протокол осмотра б/н от 17.08.2023 г.

2) протокол инструментального обследования б/н от 17.08.2023 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены:

1) документы и сведения, находившиеся в распоряжении органа ГПН:

- декларация пожарной безопасности;

2) документы, представленные контролируемым лицом:

- информационное письмо о монтаже АПС и СОУЭ;

- распоряжение о поручении исполнения обязанностей Т.Н.Патрушевой от 11.04.2023 № 26-к;

- выписка из ЕГРН;

- протокол К № 119-09/22 – АПС, СОУЭ от 07.10.2022;

- претензия от 31.07.2023 № 123;

- график выполнения работ по монтажу АПС И СОУЭ;

- государственный контракт от 04.07.2023 № 23.33.1095;

- договор от 22.11.2022 № 22/11/2022-Пр;

- договор от 29.06.2023 № ЭМ-2023.785955;

- акт ежеквартальной проверки технических средств АПС и СОУЭ от 29.06.2023;

- акт ежеквартальной проверки технических средств АПС и СОУЭ от 30.03.2023;

- выписка из ЖЭСПЗ;

- договор от 29.06.2023 № ЭМ-2023.757211;

- акт от 14.06.2023 № 1575;

- акт проверки очистки вентиляционных камер от 05.08.2023;

- тех.заключение;

- инструкция ИПБ-001;

- план проведения мероприятий на 2022-2023 учебный год;

- протокол К 103-06/23-ОД от 30.06.2023;

- протокол № 213-08/22-ПЛ от 04.08.2022;

- протокол № 213-08/22-ОК от 04.08.2022;
- копия удостоверения ПТМ;
- приказ от 10.07.2023 № 182/1204/ЗП-07/2023;
- журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
- программы проведения вводного, первичного, повторного, внепланового инструктажей;
- список работников;
- численность работников;
- сертификаты соответствия.

3) документы, полученные посредством межведомственного взаимодействия: -

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

1. наружная вертикальная пожарная лестница №1 типа П1-1 не прошла испытания (п.п. а) п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);
2. покрытие напольное поливинилхлоридное на основе - линолеум ПВХ «ADMIRAL» тип «ADMIRAL» имеют показатели воспламеняемости не соответствующие нормативным (п. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра б/н от 17.08.2023 г.

2) протокол инструментального обследования б/н от 17.08.2023 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Государственный инспектор Ленинского административного округа г. Омска по пожарному надзору Щасная И.Ю.

должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку



(подпись)

Государственный инспектор Ленинского административного округа г. Омска по пожарному надзору Щасная Ирина Юрьевна
г. 40-17-90, e-mail: tond_lao@55.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

✓ 17.08.2023 в. 12.00 ч. о. директора  Станковская Т.М.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *
КНМ 55230061000206661682 от 27.06.2023



Главное управление МЧС России по Омской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Омск, ул. Интернациональная, 41, тел.: 25-35-16, info@55.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Ленинскому административному округу г. Омска

(наименование органа государственного пожарного надзора)

644121, г. Омск, ул. С. Стальского, 8 Б, тел./факс: 40-17-90,

tond_lao@55.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ

**ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ**

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 158/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Казенному общеобразовательному учреждению Омской области

«Адаптивная школа № 12»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора
Ленинского административного округа г. Омска по пожарному надзору Кочнева
Юрия Федоровича от 27.06.2023 № 158

в период с «04» июля 2023 г. по «04» июля 2023 г.

государственным инспектором Ленинского административного округа г. Омска
по пожарному надзору Нефедовой Ириной Юрьевной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа
государственного пожарного надзора)

проведен внеплановый инспекционный визит по адресу: 644120, город Омск,
ул. 2-я Ленинградская, 24

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал и.о. директора Патрушева Т.Н.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1	Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке (при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты)	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства от 16.09.2020 РФ № 1479	04.12.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемого лица, на которого возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.


При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

И.о. директора Самрушева И.И.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

И.И.
(подпись)

Государственный инспектор
Ленинского административного округа
г. Омска по пожарному надзору
старший лейтенант внутренней службы
Нефедова И.Ю.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лица),
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)