

**КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «АДАПТИВНАЯ ШКОЛА № 12»
(КОУ «Адаптивная школа № 12»)
644120 г. Омск, ул.2-я Ленинградская, 24
Тел.422-544, 426-597
E-mail: skosh_12@mail.ru**

Исх. № 170
от «22» сентября 2023 г.

Заместителю начальника отдела
Ленинского АО г. Омска по
пожарному надзору
Ю.Ф. Кочневу

24 августа 2023 года в отношении КОУ "Адаптивная школа № 12" расположенная по адресу: 644120, город Омск, ул. 2-я Ленинградская, 24. составлено Представление № 91 об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в котором установлено:

1. Наружная вертикальная пожарная лестница № 1 типа П1-1 не прошла испытания. Срок устранения нарушения в течении одного месяца с момента получения предоставления.

Вертикальная наружная пожарная лестница типа П1-1 восстановлена в полном объеме. Протокол испытаний № 10-1 от 21.09.2023г. прилагается.


2. Покрытие напольное поливинилхлоридное на основе – линолеум ПВХ «AMIRAL» тип «AMIRAL» имеет показатели воспламеняемости, не соответствующие нормативам. Срок устранения нарушения в течении одного месяца с момента получения предоставления.

В процессе проведения косметического ремонта в помещениях холла, умывальной комнаты, половое покрытие (линолеум) было заменено на соответствующее по нормативам воспламеняемости.

Приложение:

1. Протокол испытаний № 10-1 от 21.09.2023г. в 1 экз. на 8 листах;
2. Сертификат соответствия № С-RU.ПБ97.В.01152 в 1 экз. на 2 листах;
3. Фотографии выполненных работ в 1 экз. на 2 листах.

И.о. директора



Т.Н. Патрушева

Исполнитель:
Зиновьев В.В.
т. 89503370709